

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1

„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja  
tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande  
koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid”

lisa 1

(siseministri 10.09.2013 määruse nr 27 sõnastuses)

### Enesekontrolli tuleohutusaruanne A2017-3688328 (Tuleohutusaruanne)

1. Tuleohutusaruande täitja andmed
1.1. Ees- ja perekonnanimi: <b>TIIT KÕLLI</b>
1.2. Telefoninumber: <b>5040624</b>
1.3. E-post: <b>tiit.kolli@gmail.com</b>
1.4. Vajaduse korral muud kontaktandmed, nt postiaadress vms:

2. Ehitise andmed
2.1. Ehitise omanik (nimi): <b>Võru Linnavalitsus</b>
2.2. Ehitise omaniku äriregistri- või isikukood: <b>75019980</b>
2.3. Ehitise kasutamistarve: <b>Elamu, kooli vms abihoone</b>
2.4. Ehitise aadress: <b>Võru maakond, Võru linn, Vabaduse tn 5</b>
2.5. Ehitusaasta: <b>1954</b>
2.5.1 Märkus ehitusaasta kohta:
2.6. Ehitise suletud netopind: <b>1482</b>
2.7. Maksimaalne korruste arv: <b>3</b>
2.7.1 Märkus korruste arvu kohta:
2.8. Keldrikorruste arv: <b>1</b>
2.9. Pööningu olemasolu: <b>Ei</b>
2.10. Kas viimase aasta jooksul on tehtud ümberehitusi: <b>Ei</b>
Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused (ümberehitustega seotud ehitise osa):
2.11. Ehitises viibivate inimeste maksimaalne arv: <b>250</b>
2.12. Ehitises töötavate inimeste arv: <b>38</b>

2.13. Tegevuse nimetus	2.14. Asutuse või ettevõtte juriidiline nimetus	2.15. Paiknemine ehitises (korrus)	2.16. Kasutatava pindala suurus m <sup>2</sup>
<b>Kool</b>	<b>Võru Muusikakool</b>	<b>3 korrust, 1 keldrikorrus</b>	<b>1482</b>

2.17. Ehitise võimalikud tulekahjuriskid	<b>Jah</b>	<b>Ei</b>
2.17.1. Kas ehitises teostatakse tule- või plahvatusohtlike toiminguid?		<b>Ei</b>
2.17.2. Kas ehitises ladustatakse suures koguses (enami kui 1000 m <sup>3</sup> ) põlevmaterjale või ohtlike aineid?		<b>Ei</b>
2.17.3. Kas ehitises viibib tavapäraselt üle 150 inimese?	<b>Jah</b>	
2.17.4. Kas inimeste evakuatsioon ehitisest on raskendatud või keerukas?		<b>Ei</b>

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

2.17.5. Kas külastajad viibivad ehitises ööpäev läbi?		Ei
2.17.6. Kas ehitises viibivad hoolealused (sh nii päevasel ajal kui ka ööpäev läbi)?		Ei
2.17.7. Kas tulekahju tagajärjel võib tekkida suur varaline kahju?	Jah	
2.17.8. Kas päästetööde läbiviimine ehitises on keerukas? (nt ligipääs ehitisele on raskendatud, leidub ohtlikke aineid, sisenemisteed on pikk, kustutamistööd on keerukad jne)		Ei
2.17.9. Kas ehitises on mõni eelpool mainimata tulekahjurisk?		Ei

2.18. Kas ehitise omanik ning valdaja on üks ja sama isik?	Jah	
2.19. Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	Jah	
Millises dokumendis on evakuatsiooni skemaatiline lahendus kajastatud? <b>Skeemid asuvad iga korruse koridori otstes ja tulekahju korral tegutsemise plaanis.</b>		
2.20. Kas ehitise tuletõkkesektsioonide skeem on olemas?		Ei
2.21. Kas ehitise juurde kuuluval territooriumil ladustatakse enam kui 1000 m <sup>3</sup> põlevmaterjale (st suures koguses põlevmaterjali ladustamine)?		Ei

<b>3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta</b>		
	Jah	Ei
3.1. Kas ehitisele on ette nähtud automaatne tulekustutusüsteem?		Ei
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.2. Kas ehitisele on ette nähtud tulekahjusignalisatsioonisüsteem?	Jah	
3.2.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	Jah	
3.2.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.2.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.2.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): <b>AS G4S Eesti</b>		
3.2.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	<b>IV kvartal 2016</b>	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.2.6. Kas tulekahjuteated tuleb edastada automaatselt Häirekeskusse?		Ei
3.2.6.1. Kas tulekahjuteadete automaatne edastamise seade on paigaldatud?		
3.2.6.2. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?		
3.2.6.3. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms):		
3.2.6.4. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev		
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): <b>Tulekahju teade edastatakse automaatselt As G4S Eestile.</b>		
3.3. Kas ehitisele on ette nähtud turvalgustus?	Jah	
3.3.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	Jah	
3.3.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	Jah	
3.3.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	Jah	
3.3.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): <b>OÜ Enerel</b>		
3.3.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	<b>Detsember 2016</b>	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

3.4. Kas ehitisele on ette nähtud piksekaitse?	<b>Jah</b>	
3.4.1. Kas see on olemas (ehitisse paigaldatud/ehitatud vms)?	<b>Jah</b>	
3.4.2. Kas on olemas hooldus- ja kasutusjuhend?	<b>Jah</b>	
3.4.3. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	<b>Jah</b>	
3.4.4. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): <b>OÜ Enerel</b>		
3.4.5. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	<b>Aprill 2016</b>	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): <b>Piksekaitse täielik kontroll teostatud renoveerimise käigus aastal 2010.</b>		
3.5. Kas ehitisele on ette nähtud suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik?		<b>Ei</b>
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.6. Kas ehitisele on ette nähtud tuletõrje voolikusüsteem?		<b>Ei</b>
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.7. Kas ehitisele on ette nähtud tulekustutid?	<b>Jah</b>	
3.7.1. Kas nõutav kogus tulekustuteid on olemas?	<b>Jah</b>	
3.7.2. Kas korrashoiutoimingud on tehtud?	<b>Jah</b>	
3.7.3. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): <b>AS Tartu Tuli</b>		
3.7.4. Viimase korrashoiu toimingu või kontrolli tegemise kuupäev	<b>14.12.2016</b>	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.8. Kas ehitises on küttesüsteem (nt tahk-, gaas- või vedelkütusel töötavad kütteseadmed)?		<b>Ei</b>
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.9. Kas ehitises on ventilatsioonisüsteem?		<b>Ei</b>
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused): <b>Ventilatsiooni kasutamine ei muuda maja sisekliimat.</b>		
3.10. Kas ehitise juures on olemas tuletõrje veevõtukoht sh hüdrant?		<b>Ei</b>
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.11. Kas ehitisele on ette nähtud mõni muu oluline tuleohutuspaigaldis, seade vms?		<b>Ei</b>
Märkused (mh seadme nimetus ja lühikirjeldus):		
3.12. Kas elektripaigaldise tehniline kontroll ja korrashoiutoimingud on tehtud?	<b>Jah</b>	
3.12.1. Kas elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus on olemas?	<b>Jah</b>	
3.12.2. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): <b>OÜ Enerel</b>		
3.12.3. Viimase korrashoiutoimingu või kontrolli tegemise kuupäev	<b>Detsember 2016</b>	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.13. Kas tuletõkkeseksioonide terviklikkuse (sh nõutud tuletõkkeuste olemasolu) visuaalne kontroll on tehtud?	<b>Jah</b>	
3.13.1. Korrashoidu või kontrolli tegev isik (nt teenust pakkuv hooldaja, asutuse või ettevõtte määratud isik vms): <b>haldusjuht Tiit kõlli</b>		
3.13.2. Viimase korrashoiutoimingu või kontrolli tegemise kuupäev	<b>Detsember 2016</b>	
Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):		
3.14. Kas tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonide visuaalne kontroll on tehtud?		<b>Ei</b>

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

Märkused (nt selgitused, viited muudele olulistele dokumentidele, korrashoiuga seotud täpsustused):

<b>4. Ehitises paikneva asutuse või ettevõtte valmisolek tulekahju korral tegutsemiseks</b>		
	<b>Jah</b>	<b>Ei</b>
4.1. Kas ehitise kohta on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan?	<b>Jah</b>	
Märkus tegutsemise plaani kohta: <b>Töötajad on tutvunud tulekahju korral tegutsemise plaaniga.</b>		
4.2. Kas töötajad või teenistujad on saanud enda ametikohale vastava tuleohutuskoolituse või juhendamise tulekahju korral tegutsemiseks?	<b>Jah</b>	
Tuleohutusalase koolituse või instrueerimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus tuleohutusalase koolituse või instrueerimise kohta: <b>Töötajad on tutvunud tulekahju korral tegutsemise plaaniga "töötajate juhendamise osa".</b>		
4.3. Kas töötajad või teenistujad on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise ehitise tulekustutusvahendite, päästevahendite või tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks?	<b>Jah</b>	
Töötajate informeerimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus töötajate informeerimise kohta: <b>Hoones asuvate tulekustutusvahenditega on töötajad kursis. Koolitusi pole läbi viidud. See periood jääb eelmise juhtkonna aega ja ei oska öelda miks.</b>		
4.4. Kas evakuatsiooni eest vastutavad isikud on saanud vajaliku väljaõppe või juhendamise?	<b>Jah</b>	
Õppuse läbiviimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus õppuse läbiviimise kohta:		
4.5. Kas on korraldatud, kuidas tulekahjust teavitatakse kõiki ehitises viibivaid inimesi (sh töötajad, külastajad, õpilased jne)?	<b>Jah</b>	
Kontrollimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus läbiviimise kohta:		
4.6. Kas on korraldatud, kuidas tagatakse kõikide ehitises viibivate inimeste evakuatsioon (sh külastajad, hoolealused, õpilased jne)?	<b>Jah</b>	
Kontrollimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus läbiviimise kohta: <b>Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise praktiline õppus.</b>		
4.7. Kas ehitises on viidud läbi õppus tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta?	<b>Jah</b>	
Õppuse läbiviimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus õppuse kohta:		
4.8. Kas ehitises on regulaarselt kontrollitud evakuatsiooniteede ja –pääsude nõuetekohasust (sh vabalt läbitavust ja kasutatavust)?	<b>Jah</b>	
Kontrollimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus kontrollimise kohta:		
4.9. Kas ehitise evakuatsiooniteed ja –pääsud ning tuleohutuspaigaldised on nõuetekohaselt tähistatud?	<b>Jah</b>	
Kontrollimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus tähistamise kohta:		
4.10. Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed ehitisse on päästemeeskondadele läbitavad?	<b>Jah</b>	
Kontrollimise kuupäev	<b>01.11.2016</b>	
Märkus läbitavuse kohta:		

Käesolev aruandevorm on genereeritud Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas täidetud küsimustiku põhjal

<b>5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused ja nende kõrvaldamine</b>				
5.1. Enesekontrolli käigus avastatud puudus	5.2. Tegevus puuduse kõrvaldamiseks	ja likvideerimise tähtaeg	5.3. Puuduse kõrvaldamise eest vastutaja	Puuduse märkused

<b>7. Tuleohutusaruande kinnitamine</b>
7.1. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust: <b>TIIT KÕLLI</b> /allkirjastatud digitaalselt/
7.2. Aruande esitamise kuupäev: <b>06.03.2017</b>

**Otsus:** Päästeameti Lõuna päästkeskus hindab hoone kohta esitatud enesekontrolli tuleohutusaruande nõuetekohaseks ning loeb aruande 2016. a eest esitatuks.